

**№ 6/ _____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Балатопар а.о.
Актіні толтыру орны

21.02.2025 ж.
Уақыты 18:30

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Балқаш ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 11.02.2025 ж. № 6

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
АМАНБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕЙКУТУЛЫ - Балқаш ауданы ТЖБ бас маманы
АХАНТАЙ БАҒДАТ АХАНТАЙҰЛЫ - Балқаш ауданы ТЖБ аға инженері
ЕМІЛ АЛМАС НҰРТАЙҰЛЫ - Алматы облысы ТЖД Балқаш ауданы ТЖБ инженері

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

"Алматы облысы білім басқармасының Балқаш ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "№2 Жамбыл атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен" мемлекеттік коммуналдық мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Балқаш аудандық білім бөлімінің "№ 2 Жамбыл атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен" мемлекеттік коммуналдық мекемесі, АЛМАТИНСКАЯ, БАЛХАШСКИЙ, Балатопар, А Достемесұлы (УЛИЦА), 26.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 18.02.2025 - 21.02.2025

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

Балқаш аудандық білім бөлімінің "№ 2 Жамбыл атындағы орта мектеп мектепке дейінгі шағын орталығымен" мемлекеттік коммуналдық мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Жекелеген жұмыс учаскелерінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдардың болмауы;	1 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Объект үшін оның өрт қауіптілігіне сәйкес келетін өртке қарсы режимді белгілейтін нұсқаулық жоқ ;	2 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

3	Қызметкерлерді өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша оқудан, өртке қарсы нұсқаулықтан өтпеген;	4 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Кезекші персоналдың өзіне жүктелген функцияларға сәйкес, ғимарат есіктерінің барлық құлыптарының кілттер жиынтығының болмауы. Кілттердің қосалқы жинағын (оның құлыпқа тиесілігі туралы жазбасы бар белгімен қамтамасыз етіледі) ғимараттың бірінші қабатындағы кезекші персоналдың (күзеттің) үй-жайында сақталмаған;	6 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Алғашқы өрт сөндіру құралдарының болуы мен жай-күйін тексеру, өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу жұмыстарын есепке алу бойынша арнайы журнал толтырылмаған;	7 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Жарамды және техникалық қызмет көрсетуден өткен алғашқы өрт сөндіру құралдарының талап етілетін санының болмауы. Стандарттау жөніндегі құжаттардың талаптарына сәйкес өрт сөндіргіштерді пайдалануды және оларға техникалық қызмет көрсету жүзеге асырылмаған;	51 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын "Шығу", "Эвакуациялық (қосалқы) шығу", "Эвакуациялық шығу есігі" өрт қауіпсіздігінің көлемді жарық белгілерін жарамды күйде және жарық индикациясы қосылған күйде ұсталмаған;	62 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтауды өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштар көмегімен орындалмаған;	83 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Ахметбай Бағдат Ахметбайұлы

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының қолы және тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысуын бақылау туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Жаренеева Тағиза Ахметбаевна



9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » парақта

« ____ » _____ 20__ ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.